

Certificado nº
Certificate no.

TEL-001/2024



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Umbelino Monteiro, S.A.
Rua do Arieiro, nº 72
3105-222 Meirinhas
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Umbelino Monteiro, S.A.
Rua do Arieiro, nº 72
3105-222 Meirinhas
Portugal

Produto:
Product:

Telhas cerâmicas
Clay roofing tiles

Referências:
Type references:

UM Lusa
Ver anexo/See annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

UM Lusa

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1304:2013

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

6/2023 e/and 3522/23 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Relatórios/Reports CERTIF n.º 23003 e/and 24003

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2029-02-06

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

TEL-014/2019

Data de emissão:
Date of issue:

2024-02-07

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-001/2024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Formato <i>Format</i> | Telha de encaixe longitudinal e transversal <i>Tile with sidelock and headlock</i> | | | |
| Referências <i>Type References</i> | UM Lusa Vermelho ¹ | UM Lusa Castanho ¹ | | |
| Cor da pasta <i>Ceramic body colour</i> | Vermelha <i>Red</i> | | | |
| Dimensões (mm) <i>Dimensions (mm)</i> | Impermeabilidade (Método 2) <i>Impermeability (Method 2)</i> | Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) <i>Frost resistance (European single test method)</i> | Comportamento ao fogo exterior² <i>External fire performance</i> | Reação ao fogo² <i>Reaction to fire</i> |
| 455x254 | Categoria 1 <i>Category 1</i> | Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) <i>Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)</i> | B _{roof} | A1 |
| Observações <i>Remarks</i> | 1. Produtos com tratamento superficial hidrofugado / <i>Products with superficial hydrophobic agent treatment</i> 2. Classificada sem necessidade de ensaios / <i>Classified without the need for testing</i> Decisão da Comissão 96/603/EC / <i>Commission Decision 96/603/EC</i> | | | |

Data de emissão: 2024-02-07
Date of issue:

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

